



1. 構造は、積雪荷重900N/㎡(積雪量45cm相当)の強度を有する。		設計	段	工事名	単位	箱尺	作図月日	御確認
2. 床は、180g/㎡の面材の施工後、ホリ工による樹脂の接着工とする。		施工	段	品名	換	図	2019-04-01	年月日
3. 屋根は、鋼板(スチール)とする。				品名	換	図		
4. 柱・梁はSTKとする。				品名	換	図		
FILE	DR-P			鋼板商事株式会社				No. 1/1