



- 構造は、積雪荷重9.00N/m²(積雪量45cm相当)の強度を有する。
- 床は 180g/m²の面材の施工後、ボリ工ナリ樹脂の床仕上げとする。
- 屋根は塩化樹脂(ケトワ)とする。
- 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材	材
質	質	質	質	質	質
FILE	DR-V	FILE	DR-V	FILE	DR-V
鋼板商株式会社			御座	No. 1/1	1/1