



1. 構造は、積雪荷重900N/m ² (積雪量45cm相当)の強度を有する。 2. 鉄部は 180g/m ² の亜鉛めっき処理後、ポリエステル樹脂の焼付塗装とする。 3. 屋根はカラーアルミとする。 4. 柱・梁はSTKとする。		設計	殿	工事名	単位	縮尺	作図月日	御確認
施工	殿	品名	検	図名	縮尺	縮尺	2010-04-01	年月日
材	仕	図名	検	図名	縮尺	縮尺	2010-04-01	
質	上	図名	検	図名	縮尺	縮尺	2010-04-01	No. 1/1
FILE	ADRW-VW	KYテクノロジー株式会社		個所				