



1. 構造は、積雪荷重900N/m²(積雪量45cm相当)の強度を有する。
 2. 床荷は 180g/m²の重荷めつき処理後、ホリ工ナリ樹脂の床仕上げとする。
 3. 屋根は塩化樹脂(ケトワフ)とする。
 4. 柱・梁はSTKとする。

設計 施工 材 質

設計 工事名 単位 箱尺 作図月日 御確認
 施工 品名 材 図 年 月 日
 材 品名 DRWH標準付(ケトワフ仕様) 換 図 相当 製図
 質 立断面・矩計図

鋼板商株式会社 御所 No. 1/1