



1. 構造は、積雪荷重900N/m²(積雪量45cm相当)の強度を有する。

2. 床荷は 180g/m²の重荷めつき処理後、ホリ工ナール樹脂の床仕上げとする。

3. 屋根は塩化樹脂(ケトイフ)とする。

4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	施工	設計	施工
材	材	材	材	材	材
上	上	上	上	上	上
FILE	DRWH-V	FILE	DRWH-V	FILE	DRWH-V
鋼板商株式会社			鋼板商株式会社		
御確認	年月日	御確認	年月日	御確認	年月日
No. 1/1		No. 1/1		No. 1/1	