



1. 構造は、積雪荷重900N/m<sup>2</sup>(積雪量45cm相当)の強度を有する。
2. 床は、180g/m<sup>2</sup>の重さの珪藻土を敷設後、ホリ工を施す。
3. 屋根は、鋼板鋼筋(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)とする。
4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	施工	設計	施工
FILE	BSLW-VW	FILE	BSLW-VW	FILE	BSLW-VW
鋼板商株式会社		鋼板商株式会社		鋼板商株式会社	
No.	1/1	No.	1/1	No.	1/1