



1. 構造は、積雪荷重900N/m²(積雪量45cm相当)の強度を有する。
 2. 床荷は 180kg/m² の重荷めつき処理後、ホリ工入ル樹脂の断熱塗装とする。
 3. 屋根は、鋼板鋼板(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)とする。
 4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	施工	設計	施工
材	材	材	材	材	材
質	質	質	質	質	質
上	上	上	上	上	上

設計 工事名 単位 箱尺 作図月日 御確認
 施工 BSLBWH型<-77x40x2.0 (仕組) m m 1/20 2019-04-01 年月日
 図名 立面図・矩計図 換 図 相当 製図 年 月 日
 No. 1/1

鋼板商株式会社 福所

FILE BSLWH-P