



1. 構造は、積雪荷重900N/m²(積雪量45cm相当)の強度を有する。

2. 床荷は 180kg/m² の重荷めつき処理後、ホリ工入付樹脂の床付塗装とする。

3. 屋根は、塗装溶融垂れ始めつき鋼板(カラー鋼板)とする。

4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	施工	設計	施工
材	材	材	材	材	材
質	質	質	質	質	質
上	上	上	上	上	上

設計	工事名	単位	箱尺	作図月日	御確認
設計	CSLWH型<-77ル-1仕機)	m	1/20	2019-04-01	年月日
設計	立断面・矩計図	図	図	担当	No.
設計	鋼板商事株式会社	図	図	担当	1/1