



1. 構造は、積雪荷重1800N/m²(積雪量60cm相当)の強度を有する。
 2. 床荷は 180g/m² の重積めっき処理後、ホリエタル樹脂の貼付塗装とする。
 3. 屋根は塩化鋼板(セリヤテ)とする。
 4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	監	工事名	単位	縮尺	作図月日	御確認
材	材	役	品名	m	1/20	2019-04-01	年月日
質	上	殿	KPBWS型ZAM塗付(セリヤテ仕様)	換	図	担当	No.
FILE	KPW-GWZ		立面図・矩計図			個所	1/1
			鋼板商事株式会社				